



Data **22 MAR 2013** Protocollo N° **126495** Class: **C.d.o.13** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Richiesta di chiarimenti su requisiti di analisi e controllo fumi-

Alle CPA del Veneto

LORO SEDI

Con nota del 13/3/2013 prot. n.82 la CPA di Belluno chiedeva se l'attività di controllo fumi su caldaie da riscaldamento fosse da considerarsi come rientrante nell'ambito di applicazione del DM 37/08.

A proposito la Commissione regionale per l'artigianato tiene a precisare che l'attività descritta è attività precipua dell'imprenditore abilitato alla lettera C, dell'art.2, del DM 37/08, in quanto tale attività, intesa come il controllo sperimentale della capacità dell'impianto di riscaldamento di smaltire i fumi reflui della combustione attraverso il dimensionamento delle strutture a ciò preposte, al fine di consentire l'aerazione e la ventilazione dei locali ed un utilizzo sicuro dell'impianto, è attività peculiare necessaria al rilascio della dichiarazione di conformità. L'obbligo del possesso del requisito citato non sussiste, invece, qualora tale attività rientri nella periodica ordinaria manutenzione dell'impianto.

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea Galtarossa


Referenti istruttoria:
dott. Luca Polesello (tel 041_2795879)
Responsabile Ufficio Segreteria C.R.A.
D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823)
Dirigente Servizio Affari generali
LP/C:documenti/cra2013/pareri13/srl

Commissione Regionale per l'Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia
Tel. 0412795833 - Fax 0412795885
e-mail: uff.cra@regione.veneto.it